

PARAMETRI DI AUTOCONTROLLO DELLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA

sub - ATO
M O N T E
E M I L I U S
P I A N A
D ' A O S T A



Località L'île-Blonde, 2 - 11020 Brissogne (AO) - C.P. 43 Loc. Autoporto - 11020 Pollein (AO)
Tel.: 0165 761018 - Fax: 0165 762674 - Email: assocom@tin.it
P.IVA 00586480071 - Cod.Fisc. 80005190071

PARAMETRI MINIMI RICHIESTI	LIMITI TAB. 3 ALLEGATO 5 PARTE III D.LGS. 152/2006 E S.M.L. (PARTE SCARICO IN RETE FOGNARIA)	ACQUE DILAVAMENTO PIAZZALI ED AREE INDUSTRIALI	UNITA' PRODUTTIVE SETTORE LATTIERO- CASEARIO	UNITA' PRODUTTIVE SETTORE BEVANDE ALCOLICHE E DISTILLATI	UNITA' PRODUTTIVE SETTORE MACELLAZIONE CARNI	UNITA' PRODUTTIVE SETTORE METALMECCANICO E AUTOLAVAGGIO	UNITA' PRODUTTIVE SETTORE LAVORAZIONE PIETRA/MARMI	UNITA' PRODUTTIVE SETTORE PISCINA
pH	5.5 - 9.5	X	X	X	X	X	X	X
COLORO ATTIVO LIBERO								X
SOLIDI SOSPESI TOTALI	≤ 200 mg/l	X	X	X	X	X	X	
BOD5 (come O2)	≤ 250 mg/l	X	X	X	X	X	X	
COD (come O2)	≤ 500 mg/l	X	X	X	X	X	X	
SOLFATI (come SO4)	≤ 1.000 mg/l			X			X	
CLORURI	≤ 1.200 mg/l					X	X	X
FOSFORO TOTALE (come P)	≤ 10 mg/l		X	X	X	X		
AZOTO AMMONIACALE (come NH4)	≤ 30 mg/l				X			
GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI	≤ 40 mg/l		X	X	X			
IDROCARBURI TOTALI	≤ 10 mg/l	X				X	X	
TENSIOATTIVI TOTALI	≤ 4 mg/l		X	X	X	X	X	X
CROMO TOT	≤ 4 mg/l						X	
CADMIO	≤ 0,02 mg/l						X	
FERRO	≤ 4 mg/l						X	
MANGANESE	≤ 4 mg/l							
RAME	≤ 0,4 mg/l							
ZINCO	≤ 1 mg/l							
NICHEL	≤ 4 mg/l						X	
ANALISI ULTERIORI POTRANNO ESSERE RICHIESTE SULLA BASE DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLO SCARICO EFFETTUATA NELLA FASE ISTRUTTORIA E DELLE EVENTUALI DEROGHE RILASCIATE IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 88/1991.								
IL CERTIFICATO DI AUTOCONTROLLO DOVRA' RIPORTARE ANCHE GLI EVENTUALI PARAMETRI RILASCIATI IN DEROGA IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 88/1991, COME RIPORTATI NELL'ATTO AUTORIZZATIVO.								