ISECO SPA
ENVIRONNEMENT

Vi preghiamo di rispondere al:
UFFICIO TECNICO

NS. RIF. 120/14

VS. RIF.

Data: 27.01.2014

Spett.le
SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta
Loc. L'Ile Blonde n. 2
11020 Brissogne (AO)
Alla c.a.del Presidente
del Dott. Ing. Luca Mauri
del Geom. P. Diémoz
del Geom. F. D'Amico

RAVA - Ass.toTerritorio e Ambiente
Servizio Tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti
Loc. Grand Chemin, 34
11020 Saint Christophe (AO)
Alla c.a. Dott. Paolo Bagnod

ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Reg. Grande Charrière, 44
11020 Saint Christophe (AO)
Alla c.a. Dott.ssa Giovanna Manassero

Oggetto: Gestione tecnica ed operativa degli impianti di depurazione e dei collettori fognari al servizio del SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta.
Rapporto annuale di gestione e trasmissione certificati di analisi anno 2013.

In conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara ed in particolare dall'articolo 15 del Capitolato parte IIA Norme tecniche ed operative, con la presente si relaziona in merito al servizio di gestione tecnica ed operativa degli impianti di depurazione e dei collettori fognari effettuato dalla società ISECO nell'anno 2013.

Nel rispetto di quanto previsto nei Provvedimenti Autorizzativi emanati dalla RAVA, la relazione annuale contiene i dati significativi riferiti al ciclo di trattamento, le precauzioni adottate per mantenere in efficienza gli impianti di depurazione e la relativa documentazione in materia di autocontrollo e di rispetto delle prescrizioni regionali.

Per facilità di lettura, per ogni depuratore è stata approntata una scheda contenente le informazioni identificative dell'impianto, le azioni gestionali e le copie dei certificati di analisi previsti dal D. Lgs. 152/2006 e dalla relativa autorizzazione allo scarico.

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla preecedente corrispondenza intercorsa ed alle relazioni di gestione.

1. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRISSOGNE

1.1 Dati di processo

Nel corso dell'anno sono stati trattati, complessivamente, 16.354.897 m³ di acque reflue urbane provenienti dai collettori comprensoriali.

In allegato si trasmette un grafico riportante l'andamento dei flussi registrato nel corso del periodo di riferimento.

Si riporta inoltre la tabella dei valori mensili del volume dei reflui fognari influenti, con la suddivisione dei carichi apportati dai due principali collettori comprensoriali.

VOLUME REFLUI FOGNARI INFLUENTI E TRATTATI NEL DEPURATORE DI BRISSOGNE

	Collettore sinistro [m³]	Collettore destro [m³]	Totale [m³]
Gennaio	819.633	191.958	1.011.591
Febbraio	720.286	225.287	945.573
Marzo	785.626	260.640	1.046.266
Aprile	676.790	320.745	997.535
Maggio	1.086.730	361.422	1.448.152
Giugno	1.247.186	435.975	1.683.161
Luglio	1.409.534	539.897	1.949.431
Agosto	1.319.056	535.201	1.854.257
Settembre	1.388.916	420.590	1.809.506
Ottobre	1.023.718	364.707	1.388.425
Novembre	774.956	327.191	1.102.147
Dicembre	811.413	307.442	1.118.855
Totale	**12.063.843**	**4.291.055**	**16.354.897**
Media mensile	**1.005.320**	**357.588**	**1.362.908**

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Nella successiva tabella sono indicati i valori medi giornalieri di portata ed i corrispondenti abitanti equivalenti calcolati sulla base dell'apporto specifico di 200 litri/giorno, così come previsto nei dati di progetto, confrontati rispettivamente con la portata giornaliera massima di progetto ed i relativi abitanti equivalenti.

	Portata media giornaliera [m³]	Abitanti Equivalenti	Portata massima giornaliera di progetto [m³]	Massimo n. abitanti equivalenti di progetto
Gennaio	32.632	163.160	32.600	163.000
Febbraio	32.606	163.030		
Marzo	33.751	168.753		
Aprile	33.251	166.256		
Maggio	46.715	233.573		
Giugno	56.105	280.527		
Luglio	62.885	314.424		
Agosto	59.815	299.074		
Settembre	60.317	301.584		
Ottobre	44.788	223.940		
Novembre	36.738	183.691		
Dicembre	36.092	180.460		

La concentrazione media misurata del COD è risultata pari a 325 mg/l in ingresso e inferiore a 30 mg/l in uscita; il rendimento depurativo medio sul COD si è pertanto attestato a circa 90,9 %.

COD	Ingresso impianto [mg/l]	*Uscita [mg/l]*
Gennaio	340	34
Febbraio	343	35
Marzo	395	38
Aprile	401	26

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Maggio	228	32
Giugno	271	26
Luglio	299	< 28
Agosto	324	< 31
Settembre	367	27
Ottobre	287	25
Novembre	296	24
Dicembre	352	31
Media	**325**	**< 30**

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni del carico organico in ingresso ed in uscita. La successiva tabella evidenzia la quantità media giornaliera di carico organico trattato (i corrispondenti abitanti equivalenti sono calcolati sulla base dell'apporto specifico di 130 g COD/giorno).

COD	Quantità di COD medio giornaliero [Kg]	Abitanti equivalenti trattati	Potenzialità di progetto in Abitanti Equivalenti
Gennaio	11.095	85.345	150.000
Febbraio	11.184	86.030	
Marzo	13.331	102.550	
Aprile	13.334	102.567	
Maggio	10.651	81.930	
Giugno	15.205	116.958	
Luglio	18.803	144.635	
Agosto	19.380	149.077	
Settembre	22.136	170.279	
Ottobre	12.854	98.878	
Novembre	10.875	83.650	
Dicembre	12.704	97.726	

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

La concentrazione media di azoto ammoniacale è risultata pari a 18,4 mg/l in ingresso ed inferiore a 0,7 mg/l allo scarico finale; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 96,1%.

NH_4^+	Ingresso Impianto [mg/l]	Uscita [mg/l]
Gennaio	17,1	< 1,8
Febbraio	17,2	< 0,8
Marzo	24,2	< 0,8
Aprile	24,5	< 0,9
Maggio	14,7	< 0,6
Giugno	14,6	< 0,5
Luglio	13,7	< 0,6
Agosto	14,9	< 0,5
Settembre	14,3	< 0,5
Ottobre	16,7	< 0,5
Novembre	20,5	< 0,5
Dicembre	27,8	< 0,5
Media	**18,4**	**< 0,7**

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento della concentrazione di azoto ammoniacale in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media dei solidi sospesi è risultata pari a 206 mg/l in ingresso, con valore medio allo scarico inferiore a 10 mg/l; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 95,4 %.

SST	Ingresso Impianto [mg/l]	Uscita [mg/l]
Gennaio	268	< 11
Febbraio	302	10
Marzo	255	9

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Dicembre	203.440
Media	**3.029.420**

1.3 Attività manutentive

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria effettuate presso l'impianto di depurazione comprensoriale nel corso del 2013, si rimanda alla scheda allegata, alle relazioni mensili ed ai prospetti inviati con cadenza trimestrale al SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta. Si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

1.4 Consumi energetici

Nel periodo in oggetto, sulla base delle letture eseguite dagli operatori ISECO S.p.A., i consumi di energia elettrica sono risultati i seguenti:

Energia elettrica Attiva [KWh]	Energia elettrica reattiva [KVARh]	Consumo specifico [KWh/m³]	Fattore di Potenza
4.051.470	**1.831.305**	**0,248**	**0,911**

Periodo	Energia elettrica attiva (KWh)	Energia elettrica reattiva (KVARh)	Consumo specifico (KWh/m³)
Gennaio	340.031	146.330	0,336
Febbraio	291.000	129.000	0,308
Marzo	409.500	174.000	0,391
Aprile	349.839	158.226	0,351
Maggio	375.100	178.250	0,259
Giugno	318.000	142.500	0,189
Luglio	328.500	156.000	0,169
Agosto	322.500	159.000	0,174
Settembre	276.000	130.500	0,153

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Media	**191**	**< 12**

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento della concentrazione di BOD5 in ingresso ed in uscita.

1.2 Smaltimento rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione

Tutte le informazioni e i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti saranno contenuti nel modello unico in materia ambientale (MUD) relativo all'anno 2013, che sarà predisposto dalla società ISECO S.p.A. per conto del SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta e che sarà consegnato alla Camera di Commercio di Aosta.

Con riferimento ai rifiuti speciali prodotti, si è proceduto all'aggiornamento dei registri di carico/scarico d'impianto ed alla compilazione di tutta la documentazione giustificativa prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento di gestione.

A titolo indicativo, nel seguito si riporta una tabella riguardante le quantità mensili di fango di supero prodotto nel depuratore e avviato a recupero nel corso dell'anno.

Periodo	Fango disidratato [Kg]
Gennaio	158.400
Febbraio	60.340
Marzo	344.860
Aprile	281.780
Maggio	373.440
Giugno	297.180
Luglio	570.940
Agosto	220.900
Settembre	151.540
Ottobre	134.160
Novembre	232.440

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Aprile	291	< 7
Maggio	154	< 10
Giugno	131	< 10
Luglio	180	< 10
Agosto	210	< 11
Settembre	222	< 10
Ottobre	177	9
Novembre	131	8
Dicembre	156	< 10
Media	**206**	**< 10**

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento della concentrazione di solidi sospesi in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media del BOD_5 è risultata pari a 191 mg/l in ingresso, con un valore medio allo scarico inferiore 12 mg/l; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 93,7 %.

BOD5	**Ingresso Impianto [mg/l]**	**Uscita [mg/l]**
Gennaio	135	14
Febbraio	219	14
Marzo	189	16
Aprile	230	12
Maggio	105	14
Giugno	204	11
Luglio	189	< 12
Agosto	299	< 5
Settembre	222	11
Ottobre	177	11
Novembre	146	10
Dicembre	171	14

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Ottobre	360.000	168.000	0,259
Novembre	296.550	135.600	0,269
Dicembre	384.450	153.900	0,344
Media	**337.622**	**152.609**	**0,248**

In allegato, si forniscono i grafici riportanti il confronto tra i consumi di energia elettrica attiva e reattiva e l'andamento del consumo specifico.

1.5 Scarichi industriali e collettori comprensoriali

Nel periodo in esame sono stati eseguiti i previsti verbali di prelievo presso gli insediamenti produttivi autorizzati dal SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta. Sono state inoltre effettuate tutte le azioni gestionali di controllo ed ispezione dei collettori comprensoriali.

I risultati delle verifiche sono contenuti nei registri di gestione.

1.6 Conferimento rifiuti speciali con mezzi mobili

In conformità a quanto previsto dal Provvedimento autorizzativo regionale, nel periodo in oggetto sono stati eseguiti smaltimenti di fanghi biologici e liquami organici concentrati provenienti dal territorio regionale.

Si è proceduto alla verifica della documentazione autorizzativa dei soggetti convenzionati, all'archiviazione delle copie di pertinenza dei formulari identificativi al trasporto ed alla trascrizione informatizzata, sui registri di carico/scarico, delle operazioni di gestione rifiuti effettuate. Tutta la documentazione giustificativa ed i verbali di smaltimento sono conservati presso l'ufficio accettazione del laboratorio di analisi del depuratore di Brissogne.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alle relazioni mensili.

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

2. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAINT MARCEL

2.1 Dati di processo

Nel corso dell'anno sono stati trattati presso l'impianto di Saint Marcel 1.228.252 m³ di acque reflue urbane.

Si riporta la tabella dei valori mensili del volume di reflui fognari trattati.

Periodo	[m³]
Gennaio	104.303
Febbraio	87.433
Marzo	92.453
Aprile	92.140
Maggio	118.193
Giugno	104.674
Luglio	93.766
Agosto	109.927
Settembre	101.967
Ottobre	105.977
Novembre	159.938
Dicembre	57.481
Media mensile	**102.354**
Totale	**1.228.252**

La concentrazione media del COD è risultata pari a 199 mg/l in ingresso ed inferiore a 28 mg/l in uscita; il rendimento depurativo medio sul COD si è pertanto attestato a 86,1 %.

COD	Ingresso impianto [mg/l]	Uscita impianto [mg/l]
Gennaio	215	33
Febbraio	233	33
Marzo	163	32

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Aprile	166	29
Maggio	145	25
Giugno	139	25
Luglio	189	< 24
Agosto	228	< 23
Settembre	169	< 33
Ottobre	205	27
Novembre	270	20
Dicembre	266	29
Media mensile	**199**	**< 28**

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni del carico organico in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media di azoto ammoniacale è risultata pari a 14,3 mg/l in ingresso ed inferiore a 0,6 mg/l in uscita; il rendimento depurativo medio sull'azoto ammoniacale è risultato pari a circa il 95,8%.

NH_4^+	**Ingresso impianto [mg/l]**	**Uscita impianto [mg/l]**
Gennaio	14,7	< 0,9
Febbraio	17,4	< 0,5
Marzo	10,2	< 0,6
Aprile	14,9	< 0,6
Maggio	9,0	< 0,7
Giugno	11,5	< 0,6
Luglio	11,6	< 0,6
Agosto	19,7	< 0,5
Settembre	8,1	< 0,6
Ottobre	13,9	< 0,5
Novembre	19,0	< 0,5
Dicembre	22,1	< 0,7
Media mensile	**14,3**	**< 0,6**

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni di azoto ammoniacale in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media dei solidi sospesi è risultata pari a 127 mg/l in ingresso, con valore medio allo scarico inferiore a 13 mg/l; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 89,7%.

SST	Ingresso impianto [mg/l]	Uscita impianto [mg/l]
Gennaio	133	17
Febbraio	162	< 12
Marzo	122	12
Aprile	104	< 12
Maggio	89	12
Giugno	102	< 14
Luglio	144	14
Agosto	135	< 13
Settembre	119	< 15
Ottobre	137	< 13
Novembre	139	11
Dicembre	134	< 12
Media	**127**	**< 13**

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni dei solidi sospesi totali in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media del BOD_5 è risultata pari a 113 mg/l in ingresso, con valore medio allo scarico inferiore 19 mg/l; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 82,8 %.

BOD5	Ingresso Impianto [mg/l]	Uscita [mg/l]
Gennaio	106	23

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Febbraio	141	23
Marzo	86	18
Aprile	75	19
Maggio	75	19
Giugno	86	21
Luglio	133	19
Agosto	166	20
Settembre	82	25
Ottobre	115	15
Novembre	156	15
Dicembre	136	16
Media	**113**	**19**

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni del BOD^5 in ingresso ed in uscita.

2.2 Attività manutentive

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria effettuate presso l'impianto di depurazione comprensoriale nel corso del 2013, si rimanda alla scheda allegata, nonché alle relazioni mensili ed ai prospetti inviati con cadenza trimestrale al SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta.

Si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

2.3 Consumi energetici

Nel corso del periodo in oggetto, i consumi di energia elettrica sono risultati i seguenti:

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Energia elettrica Attiva [kWh]	Energia elettrica reattiva [kVARh]	Consumo specifico [kWh/m³]	Fattore di Potenza
368.537	115.744	0,300	0,954

Periodo	Energia elettrica attiva (kWh)	Energia elettrica reattiva (kVARh)	Consumo specifico (kWh/m³)
Gennaio	34.461	13.635	0,330
Febbraio	31.450	rifasatore fuori servizio	0,360
Marzo	33.899	rifasatore fuori servizio	0,367
Aprile	35.370	16.834	0,384
Maggio	34.182	12.771	0,289
Giugno	32.625	10.440	0,312
Luglio	30.177	10.589	0,322
Agosto	31.306	10.413	0,285
Settembre	28.089	9.796	0,275
Ottobre	27.036	10.679	0,255
Novembre	23.567	10.053	0,147
Dicembre	26.375	10.534	0,459
Media	**30.711**	**11.574**	**0,300**

In allegato, si riporta un grafico di confronto dei consumi di energia elettrica attiva e reattiva.

2.4 Smaltimento rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione

Si riporta di seguito la tabella relativa alle quantità mensili di fango di supero prodotto presso il depuratore ed avviato a recupero nel corso dell'anno.

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Periodo	Fango disidratato [Kg]
Gennaio	0
Febbraio	60.560
Marzo	20.420
Aprile	40.840
Maggio	57.780
Giugno	45.440
Luglio	28.380
Agosto	10.120
Settembre	30.060
Ottobre	0
Novembre	30.280
Dicembre	27.760
TOTALE	**351.640**

Con riferimento ai rifiuti speciali prodotti, si è proceduto all'aggiornamento dei registri di carico/scarico d'impianto ed alla compilazione di tutta la documentazione giustificativa prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento di gestione.

3. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FENIS – Loc. Capoluogo

3.1 Reflui trattati

Nel corso del 2013 sono stati trattati complessivamente 410.219 m^3 di acque reflue urbane.

Le portate mensili sono risultate le seguenti:

Periodo	Portata mensile [m^3]	Totale trimestrale [m^3]
Gennaio	32.915	79.468
Febbraio	24.480	

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Marzo	22.073	
Aprile	32.416	90.069
Maggio	28.885	
Giugno	28.768	
Luglio	47.396	153.534
Agosto	52.885	
Settembre	53.253	
Ottobre	42.672	87.148
Novembre	25.417	
Dicembre	19.059	
Media	**34.185**	
Totale	**410.219**	

Nel corso dell'anno sono stati rilevati i seguenti valori medi in ingresso e in uscita:

Parametro	Ingresso [mg/l]	Uscita [mg/l]
COD	319	49
BOD_5	150	22
NH_4	16,6	4,7
SST	213	15

3.2 Consumi energia elettrica

Con riferimento alle letture da noi effettuate, il consumo di energia elettrica nel corso dell'anno è risultato essere il seguente:

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Periodo	En. elettrica attiva [kWh]	En. elettrica reattiva [kVARh]	Fattore di potenza
Gennaio	6.525	1.162	0,985
Febbraio	5.546	2.005	0,940
Marzo	6.102	1.669	0,965
Aprile	7.788	1.506	0,982
Maggio	6.280	1.734	0,964
Giugno	5.776	1.245	0,978
Luglio	6.301	1.338	0,978
Agosto	6.369	1.637	0,969
Settembre	6.103	1.357	0,976
Ottobre	7.002	1.473	0,979
Novembre	6.162	1.381	0,976
Dicembre	5.456	941	0,985
Totale	**75.410**	**17.448**	**0,974**

I relativi fattori di potenza risultano superiori a 0,9 e dimostrano il corretto rifasamento dell'energia assorbita dall'impianto elettrico del depuratore.

3.3 Attività manutentive

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria effettuate presso l'impianto di depurazione comprensoriale nel corso del 2013, si rimanda alla scheda allegata, nonché alle relazioni mensili ed ai prospetti inviati con cadenza trimestrale al SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta.

Si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

3.4 Smaltimento rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione

Nel corso dell'anno sono stati smaltiti presso centri autorizzati 271.840 kg di fanghi liquidi prodotti nel depuratore di Fénis.

4. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NUS – Loc. Stazione

4.1 Reflui trattati

Nel corso del 2013 sono stati trattati complessivamente 98.018 m³ di acque reflue urbane.

Le portate mensili sono risultate le seguenti:

Periodo	Portata mensile [m³]	Totale trimestrale [m³]
Gennaio	12.622	21.832
Febbraio	5.608	
Marzo	3.602	
Aprile	10.590	28.481
Maggio	12.526	
Giugno	5.365	
Luglio	17.331	32.698
Agosto	9.514	
Settembre	5.853	
Ottobre	5.473	15.007
Novembre	5.104	
Dicembre	4.430	
Media	8.168	
Totale	98.018	

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Nel corso dell'anno sono stati rilevati i seguenti valori medi in ingresso e in uscita:

Parametro	Ingresso [mg/l]	Uscita [mg/l]
COD	567	63
BOD_5	246	27
NH_4	42,4	7,7
SST	260	19

4.2 Consumi energia elettrica

Con riferimento alle letture da noi effettuate, il consumo di energia elettrica nel corso dell'anno è risultato essere il seguente:

Periodo	En. elettrica attiva [kWh]	En. elettrica reattiva [kVARh]	Fattore di potenza
Gennaio	4.687	N.D.	N.D.
Febbraio	3.554	674	0,982
Marzo	3.867	779	0,980
Aprile	3.666	759	0,979
Maggio	3.847	760	0,981
Giugno	4.364	753	0,985
Luglio	4.377	772	0,985
Agosto	3.881	774	0,981
Settembre	4.233	822	0,982
Ottobre	3.870	815	0,979
Novembre	3.713	768	0,979
Dicembre	3.934	886	0,976
Totale	**47.993**	**8.562**	**0,984**

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

4.3 Attività manutentive

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria effettuate presso l'impianto di depurazione comprensoriale nel corso del 2013, si rimanda alla scheda allegata, nonché alle relazioni mensili ed ai prospetti inviati con cadenza trimestrale al SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta.

Si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

4.4 Smaltimento rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione

Nel corso dell'anno sono stati smaltiti presso centri autorizzati 64.940 kg di fanghi liquidi prodotti nel depuratore di Nus.

5. IMPIANTI FRAZIONALI

Presso gli impianti frazionali sono state effettuate tutte le visite di controllo previste dal capitolato, procedendo all'esecuzione delle attività ordinarie di gestione e alla pulizia delle griglie e dei dissabbiatori, dove presenti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alle schede allegate e alle relazioni mensili.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione, porgiamo distinti saluti.

ISECO S.p.A.
(Dott. Ing. Michele ZENATO)

Allegati (420):
- Grafici portate e consumi energetici depuratore di **Brissogne**
- Scheda Autocontrolli depuratore **Brissogne**
- Tabella riepilogativa Ossigeno disciolto dello scarico di **Brissogne**
- Certificati di analisi del depuratore di **Brissogne**
  - Rapporto di prova Severn Trent n. 26/13 del 28.01.2013 (ex D. Lgs. 152/06)
  - Rapporto di prova Severn Trent n. 29/13 del 28.01.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
  - Rapporto di prova Severn Trent n. 330/13 del 12.02.2013 (ex D. Lgs. 152/06)
  - Rapporto di prova Severn Trent n. 331/13 del 12.02.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
  - Rapporto di prova Severn Trent n. 651/13 del 13.03.2013 (autocontrollo ex D. Lgs. 152/06)

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Severn Trent n. 656/13 del 13.03.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 854/13 del 28.03.2013 (autocontrollo ex D. Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 856/13 del 28.03.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 953/13 del 05.04.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 957/13 del 05.04.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1345/13 del 24.04.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1346/13 del 24.04.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1396/13 del 06.05.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1419/13 del 06.05.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1583/13 del 13.05.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1586/13 del 13.05.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1716/13 del 28.05.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1719/13 del 28.05.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1925/13 del 06.06.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1929/13 del 06.06.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2116/13 del 02.07.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2120/13 del 02.07.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2371/13 del 17.07.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2375/13 del 17.07.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2468/13 del 25.07.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2472/13 del 25.07.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2667/13 del 02.08.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2672/13 del 02.08.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2811/13 del 27.08.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2815/13 del 27.08.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2901/13 del 02.09.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2905/13 del 02.09.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3001/13 del 01.10.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3004/13 del 01.10.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3132/13 del 09.10.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3136/13 del 09.10.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3228/13 del 18.10.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3231/13 del 18.10.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3401/13 del 14.11.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3402/13 del 14.11.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3560/13 del 27.11.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3563/13 del 27.11.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3695/13 del 12.12.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3700/13 del 12.12.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3795/13 del 23.12.2013 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3800/13 del 23.12.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3920/13 del 27.01.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3924/13 del 27.01.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 56/13 del 28.01.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 82/13 del 28.01.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 118/13 del 30.01.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 167/13 del 05.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 181/13 del 05.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 235/13 del 11.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 265/13 del 11.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 306/13 del 11.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Severn Trent n. 374/13 del 18.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 407/13 del 20.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 426/13 del 20.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 448/13 del 27.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 469/13 del 27.02.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 516/13 del 06.03.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 566/13 del 07.03.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 606/13 del 11.03.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 688/13 del 13.03.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 715/13 del 18.03.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 755/13 del 20.03.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 796/13 del 26.03.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 831/13 del 27.03.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 884/13 del 04.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 901/13 del 04.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1094/13 del 10.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1115/13 del 15.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1139/13 del 16.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1164/13 del 16.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1207/13 del 17.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1249/13 del 19.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1285/13 del 22.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1312/13 del 23.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1388/13 del 26.04.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1392/13 del 03.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1420/13 del 06.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1421/13 del 06.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1456/13 del 07.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1497/13 del 07.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1511/13 del 08.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1522/13 del 09.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1546/13 del 09.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1550/13 del 10.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1605/13 del 14.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1606/13 del 14.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1628/13 del 23.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1662/13 del 24.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1674/13 del 24.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1765/13 del 28.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1790/13 del 30.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1834/13 del 30.05.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1883/13 del 05.06.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1896/13 del 05.06.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1982/13 del 07.06.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1988/13 del 07.06.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2004/13 del 19.06.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2041/13 del 20.06.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Severn Trent n. 2069/13 del 28.06.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2184/13 del 04.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2208/13 del 05.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2257/13 del 09.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2337/13 del 16.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2345/13 del 16.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2398/13 del 18.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2402/13 del 18.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2408/13 del 19.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2430/13 del 19.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 2464/13 del 25.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2491/13 del 26.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2492/13 del 26.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2585/13 del 31.07.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2653/13 del 01.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2660/13 del 01.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2693/13 del 05.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2694/13 del 05.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2712/13 del 05.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2748/13 del 08.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2755/13 del 12.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2761/13 del 13.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 2781/13 del 26.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2783/13 del 26.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2858/13 del 29.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2862/13 del 29.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2868/13 del 29.08.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2886/13 del 02.09.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2887/13 del 02.09.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2942/13 del 05.09.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2949/13 del 06.09.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2975/13 del 24.09.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2994/13 del 24.09.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 2997/13 del 25.09.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3030/13 del 01.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3031/13 del 01.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3060/13 del 02.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3106/13 del 03.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3119/13 del 04.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3158/13 del 10.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3159/13 del 10.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3175/13 del 14.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3217/13 del 16.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3224/13 del 16.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 3251/13 del 21.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3252/13 del 21.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3279/13 del 25.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3327/13 del 28.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Severn Trent n. 3334/13 del 29.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3346/13 del 31.10.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3379/13 del 05.11.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3386/13 del 05.11.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3441/13 del 15.11.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3445/13 del 15.11.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3451/13 del 18.11.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3472/13 del 18.11.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 3485/13 del 21.11.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3638/13 del 04.12.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3645/13 del 04.12.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3668/13 del 11.12.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3687/13 del 11.12.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3688/13 del 11.12.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3732/13 del 12.12.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 13LA12595 del 10.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3748/13 del 16.12.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3768/13 del 16.12.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 3769/13 del 23.12.2013 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3843/13 del 07.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3847/13 del 07.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3865/13 del 09.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 13LA13633 del 10.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3907/13 del 13.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3951/13 del 27.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3952/13 del 27.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3953/13 del 27.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3972/13 del 27.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3973/13 del 27.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

- Grafici portate e consumi energetici depuratore di **Saint Marcel**
- Scheda Autocontrolli depuratore **Saint Marcel**
- Tabella riepilogativa Ossigeno disciolto dello scarico di **Saint Marcel**
- Certificati di analisi del depuratore di **Saint Marcel**

Rapporto di prova Severn Trent n. 28/13 del 28.01.2013 (ex D. Lgs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 43/13 del 28.01.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 855/13 del 28.03.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 870/13 del 28.03.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 956/13 del 05.04.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 971/13 del 05.04.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1399/13 del 06.05.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1413/13 del 06.05.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1627/13 del 23.05.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1642/13 del 23.05.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2119/13 del 02.07.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2134/13 del 02.07.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2471/13 del 25.07.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2486/13 del 25.07.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2814/13 del 27.08.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2829/13 del 27.08.2013(ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Severn Trent n. 3003/13 del 01.10.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3018/13 del 01.10.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3230/13 del 18.10.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3245/13 del 18.10.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3562/13 del 27.11.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3577/13 del 27.11.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3798/13 del 23.12.2013 (ex D.L.gs. 152/06)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3814/13 del 23.12.2013 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 132/13 del 30.01.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 249/13 del 11.02.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 346/13 del 12.02.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 440/13 del 20.02.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 530/13 del 06.03.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 670/13 del 13.03.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 769/13 del 20.03.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1153/13 del 16.04.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1263/13 del 19.04.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1359/13 del 24.04.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1470/13 del 07.05.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1536/13 del 09.05.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1600/13 del 13.05.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1733/13 del 28.05.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1848/13 del 30.05.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1943/13 del 06.06.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2018/13 del 19.06.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2271/13 del 09.07.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2389/13 del 17.07.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2422/13 del 19.07.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2599/13 del 31.07.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2686/13 del 02.08.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2726/13 del 05.08.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2775/13 del 13.08.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2882/13 del 29.08.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2919/13 del 02.09.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2989/13 del 24.09.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3074/13 del 02.10.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3150/13 del 09.10.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3189/13 del 14.10.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3293/13 del 25.10.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3360/13 del 31.10.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3416/13 del 14.11.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3465/13 del 18.11.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3682/13 del 11.12.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3714/13 del 12.12.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3762/13 del 16.12.2013 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3879/13 del 09.01.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3938/13 del 27.01.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3967/13 del 27.01.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)

- Grafici portate e consumi energetici depuratore di **Fénis**
- Scheda Autocontrolli depuratore **Fénis e frazionali**

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

- Tabella riepilogativa Ossigeno disciolto dello scarico di **Fénis**
- Certificati di analisi dei depuratori di **Fénis e frazionali**

Rapporto di prova Severn Trent n. 36/13 del 28.01.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 125/13 del 30.01.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 242/13 del 11.02.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 339/13 del 12.02.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 433/13 del 20.02.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 523/13 del 06.03.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 663/13 del 13.03.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 762/13 del 20.03.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 863/13 del 28.03.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 964/13 del 05.04.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n 1146/13 del 16.04.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n 1256/13 del 19.04.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n 1352/13 del 24.04.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n 1406/13 del 06.05.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n 1463/13 del 07.05.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n 1529/13 del 09.05.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n 1593/13 del 24.04.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1635/13 del 23.05.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1726/13 del 28.05.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1841/13 del 30.05.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1936/13 del 06.06.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2011/13 del 19.06.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2127/13 del 02.07.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2264/13 del 09.07.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2382/13 del 17.07.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2415/13 del 19.07.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2479/13 del 25.07.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2592/13 del 31.07.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2679/13 del 02.08.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2719/13 del 05.08.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2768/13 del 13.08.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2822/13 del 27.08.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2875/13 del 29.08.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2912/13 del 02.09.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2982/13 del 24.09.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3011/13 del 01.10.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3067/13 del 02.10.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3143/13 del 09.10.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3182/13 del 14.10.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3238/13 del 18.10.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3286/13 del 25.10.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3353/13 del 31.10.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3409/13 del 14.11.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3458/13 del 18.11.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3570/13 del 27.11.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3675/13 del 11.12.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3707/13 del 12.12.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3755/13 del 16.12.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3807/13 del 23.12.2013 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3872/13 del 09.01.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Severn Trent n. 3931/13 del 27.01.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3960/13 del 27.01.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)

Rapporto di prova Iseco n. 102L/A/13 del 02.05.2013 (Frazionali ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 8L/B/13 del 17.07.2013 (Frazionali ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 101L/A/13 del 02.05.2013 (Frazionali ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 7L/B/13 del 17.07.2013 (Frazionali ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 103L/A/13 del 02.05.2013(Frazionali ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 9L/B/13 del 17.07.2013 (Frazionali ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 100L/A/13 del 02.05.2013 (Frazionali)
Rapporto di prova Iseco n. 6L/B/13 del 17.07.2013 (Frazionali)
Rapporto di prova Iseco n. 153L/A/13 del 04.07.2013 (Frazionali)
Rapporto di prova Iseco n. 10L/B/13 del 17.07.2013 (Frazionali)
Rapporto di prova Iseco n. 99L/A/13 del 02.05.2013 (Frazionali ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 5L/B/13 del 17.07.2013 (Frazionali ex P.D. 3067 del 06.07.2010)

- Grafici portate e consumi energetici depuratore di **Nus**
- Scheda Autocontrolli depuratore **Nus e frazionali**
- Tabella riepilogativa Ossigeno disciolto dello scarico di **Nus**
- Certificati di analisi dei depuratori di **Nus e frazionali**

Rapporto di prova Severn Trent n. 42/13 del 28.01.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 131/13 del 30.01.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 248/13 del 11.02.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 345/13 del 12.02.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 439/13 del 20.02.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 529/13 del 06.03.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 669/13 del 13.03.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 768/13 del 20.03.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 869/13 del 28.03.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 970/13 del 05.04.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1152/13 del 16.04.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1262/13 del 19.04.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1358/13 del 24.04.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1412/13 del 06.05.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1469/13 del 07.05.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1535/13 del 09.05.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1599/13 del 13.05.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1641/13 del 23.05.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1732/13 del 28.05.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1847/13 del 30.05.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 1942/13 del 06.06.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2017/13 del 19.06.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2133/13 del 02.07.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2270/13 del 09.07.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2388/13 del 17.07.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2421/13 del 19.07.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2485/13 del 25.07.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2598/13 del 31.07.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2685/13 del 02.08.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2725/13 del 05.08.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2774/13 del 13.08.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Severn Trent n. 2828/13 del 27.08.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2881/13 del 29.08.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2918/13 del 02.09.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 2988/13 del 24.09.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3017/13 del 01.10.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3073/13 del 02.10.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3149/13 del 09.10.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3188/13 del 14.10.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3244/13 del 18.10.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3292/13 del 25.10.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3359/13 del 31.10.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3415/13 del 14.11.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3464/13 del 18.11.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3576/13 del 27.11.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3681/13 del 11.12.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3713/13 del 12.12.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3761/13 del 16.12.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3813/13 del 23.12.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3878/13 del 09.01.2013 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3937/13 del 27.01.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)
Rapporto di prova Severn Trent n. 3966/13 del 27.01.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Rapporto di prova Iseco n. 1L/A/13 del 11.01.2013 (Frazionali ex P.D. 3446 del 29.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 1L/B/13 del 10.07.2013 (Frazionali ex P.D. 3446 del 29.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 86L/A/13 del 24.04.2013 (Frazionali ex P.D. 3446 del 29.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 4L/B/13 del 10.07.2013 (Frazionali ex P.D. 3446 del 29.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 3L/A/13 del 11.01.2013 (Frazionali ex P.D. 3446 del 29.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 3L/B/13 del 10.07.2013 (Frazionali ex P.D. 3446 del 29.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 2L/A/13 del 11.01.2013 (Frazionali ex P.D. 3446 del 29.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 2L/B/13 del 10.07.2013 (Frazionali ex P.D. 3446 del 29.07.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 122L/B/13 del 18.11.2013 (Frazionali ex P.D. 3427 del 19.08.2013)

- Scheda Autocontrolli impianti minori di **Aosta**
- Certificati di analisi impianti minori di **Aosta**

Rapporto di prova Iseco n. 149L/A/13 del 04.07.2012 (Frazionali ex P.D. Rava 3736 del 26.08.2011)
Rapporto di prova Iseco n. 68L/B/13 del 19.09.2013 (Frazionali ex P.D. Rava 3736 del 26.08.2011)
Rapporto di prova Iseco n. 148L/A/13 del 04.07.2013 (Frazionali ex P.D. Rava 843 del 01.03.2011)
Rapporto di prova Iseco n. 67L/B/13 del 19.09.2013 (Frazionali ex P.D. Rava 843 del 01.03.2011)
Rapporto di prova Iseco n. 69L/A/13 del 04.04.2013 (Frazionali ex P.D. Rava 3729 del 26.08.2011)
Rapporto di prova Iseco n. 64L/B/13 del 19.09.2013 (Frazionali ex P.D. Rava 3729 del 26.08.2011)

- Scheda Autocontrolli impianti minori di **Aymavilles**
- Certificati di analisi impianti minori di **Aymavilles**

Rapporto di prova Iseco n. 109L/A/13 del 22.05.2012 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 52L/B/13 del 28.08.2013 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 111L/A/13 del 22.05.2013 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 54L/B/13 del 28.08.2013 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 112L/A/13 del 22.05.2013 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 55L/B/13 del 28.08.2013 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 108L/A/13 del 22.08.2013 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Iseco n. 51L/B/13 del 28.08.2013 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 107L/A/13 del 22.05.2013 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)
Rapporto di prova Iseco n. 50L/B/13 del 28.08.2013 (Frazionali ex P.D. 1692 del 19.04.2010)

- Scheda Autocontrolli impianti minori di **Introd**
- Certificati di analisi impianti minori di **Introd**

Rapporto di prova Iseco n. 25L/A/13 del 25.02.2013 (ex P.D. Rava 3287 del 27.07.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 38L/B/13 del 19.08.2013 (ex P.D. Rava 3287 del 27.07.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 27L/A/13 del 25.02.2013 (ex P.D. Rava 3288 del 27.07.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 40L/B/13 del 19.08.2013 (ex P.D. Rava 3288 del 27.07.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 26L/A/13 del 25.02.2013 (ex P.D. Rava 3288 del 27.07.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 39L/B/13 del 19.08.2013 (ex P.D. Rava 3288 del 27.07.2012)

- Scheda Autocontrolli impianti minori di **Quart**
- Certificati di analisi impianti minori di **Quart**

Rapporto di prova Iseco n. 60L/A/13 del 28.03.2013 (Frazionali)
Rapporto di prova Iseco n. 92L/B/13 del 26.09.2013 (Frazionali)
Rapporto di prova Iseco n. 61L/A/13 del 28.03.2013 (Frazionali ex P.D. 3133 del 18.07.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 93L/B/13 del 26.09.2013 (Frazionali ex P.D. 3133 del 18.07.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 124L/A/13 del 13.06.2013 (Frazionali ex P.D. 3133 del 18.07.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 94L/B/13 del 26.09.2013 (Frazionali ex P.D. 3133 del 18.07.2012)

- Scheda Autocontrolli impianto minore di **Saint Christophe**
- Certificati di analisi impianto minore di **Saint Christophe**

Rapporto di prova Iseco n. 150L/A/13 del 04.07.2013 (Frazionali ex P.D. 3140 del 18.07.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 69L/B/13 del 19.09.2013 (Frazionali ex P.D. 3140 del 18.07.2012)

- Scheda Autocontrolli impianto minore di **Villeneuve**
- Certificati di analisi impianto minore di **Villeneuve**

Rapporto di prova Iseco n. 105L/A/13 del 20.05.2013 (ex P.D. Rava 3794 del 29.08.2012)
Rapporto di prova Iseco n. 41L/B/13 del 19.08.2013 (ex P.D. Rava 3794 del 29.08.2012)

- n. 1 CD-Rom: Certificati Autocontrollo 2013

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U. con sede in Desenzano del Garda (BS), Registro Imprese n. 12561010153