

Vi preghiamo di rispondere al:
UFFICIO TECNICO



Spett.le
SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta
Loc. L'Ile Blonde n. 2
11020 Brissogne (AO)
Alla c.a. del Presidente
del Dott. Ing. Luca Mauri
del Geom. P. Diémoz
del Geom. F. D'Amico

NS. RIF. 78/15

VS. RIF.

Data: 26.01.2015

RAVA - Ass.to Territorio e Ambiente
Servizio Tutela delle acque dall'inquinamento e
gestione dei rifiuti
Loc. Grand Chemin, 34
11020 Saint Christophe (AO)
Alla c.a. Dott. Paolo Bagnod

ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Reg. Grande Charrière, 44
11020 Saint Christophe (AO)
Alla c.a. Dott.ssa Giovanna Manassero

**Oggetto: Gestione tecnica ed operativa degli impianti di depurazione e dei collettori fognari al servizio del SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta.
Rapporto annuale di gestione e trasmissione autocontrolli anno 2014.**

In conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara ed in particolare dall'articolo 15 del Capitolato parte IIA Norme tecniche ed operative, con la presente si relaziona in merito al servizio di gestione tecnica ed operativa degli impianti di depurazione e dei collettori fognari effettuato dalla società ISECO nell'anno 2014.

Nel rispetto di quanto previsto nei Provvedimenti Autorizzativi emanati dalla RAVA, la relazione annuale contiene i dati significativi riferiti al ciclo di trattamento, le precauzioni adottate per mantenere in efficienza gli impianti di depurazione e la relativa documentazione in materia di autocontrollo e di rispetto delle prescrizioni regionali.

Per facilità di lettura, per ogni depuratore è stata approntata una scheda contenente le informazioni identificative dell'impianto, le azioni gestionali e gli autocontrolli previsti dal D. Lgs. 152/2006 e dalla relativa autorizzazione allo scarico.

- 1 -

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla precedente corrispondenza intercorsa ed alle relazioni di gestione.

1. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRISSOGNE

1.1 Dati di processo

Nel corso dell'anno sono stati trattati, complessivamente, 17.988.616 m³ di acque reflue urbane provenienti dai collettori comprensoriali.

In allegato si trasmette un grafico riportante l'andamento dei flussi registrato nel corso del periodo di riferimento.

Si riporta inoltre la tabella dei valori mensili del volume dei reflui fognari influenti, con la suddivisione dei carichi apportati dai due principali collettori comprensoriali.

VOLUME REFLUI FOGNARI INFLUENTI E TRATTATI NEL DEPURATORE DI BRISSOGNE			
	Collettore sinistro [m ³]	Collettore destro [m ³]	Totale [m ³]
Gennaio	923.182	334.588	1.257.770
Febbraio	740.027	330.306	1.070.333
Marzo	725.851	312.796	1.038.647
Aprile	1.105.541	369.978	1.475.519
Maggio	1.461.212	435.396	1.896.608
Giugno	1.525.743	550.198	2.075.941
Luglio	1.399.802	550.380	1.950.182
Agosto	1.398.546	506.103	1.904.649
Settembre	1.139.401	454.681	1.594.082
Ottobre	1.098.342	375.439	1.473.781
Novembre	796.963	360.970	1.157.933
Dicembre	802.639	290.532	1.093.171
Totale	13.117.249	4.871.367	17.988.616
Media mensile	1.093.104	405.947	1.499.051

Nella successiva tabella sono indicati i valori medi giornalieri di portata ed i corrispondenti abitanti equivalenti calcolati sulla base dell'apporto specifico di 200 litri/giorno, così come previsto nei dati di progetto, confrontati rispettivamente con la portata giornaliera massima di progetto ed i relativi abitanti equivalenti.

	Portata media giornaliera [m³]	Abitanti Equivalenti	Portata massima giornaliera di progetto [m³]	Massimo n. abitanti equivalenti di progetto
Gennaio	40.573	202.866	32.600	163.000
Febbraio	36.908	184.540		
Marzo	33.505	167.524		
Aprile	49.184	245.920		
Maggio	61.181	305.905		
Giugno	69.198	345.990		
Luglio	62.909	314.545		
Agosto	61.440	307.201		
Settembre	53.136	265.680		
Ottobre	47.541	237.707		
Novembre	38.598	192.989		
Dicembre	35.264	176.318		

La concentrazione media misurata del COD è risultata pari a 257 mg/l in ingresso e pari a 30 mg/l in uscita; il rendimento depurativo medio sul COD si è pertanto attestato a circa 88,2 %.

COD	Ingresso impianto [mg/l]	Uscita [mg/l]
Gennaio	325	33
Febbraio	293	33
Marzo	395	37
Aprile	319	37

Maggio	288	31
Giugno	266	31
Luglio	235	30
Agosto	219	32
Settembre	184	22
Ottobre	175	23
Novembre	161	24
Dicembre	223	30
Media	257	30

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni del carico organico in ingresso ed in uscita. La successiva tabella evidenzia la quantità media giornaliera di carico organico trattato (i corrispondenti abitanti equivalenti sono calcolati sulla base dell'apporto specifico di 130 g COD/giorno).

COD	Quantità di COD medio giornaliero [Kg]	Abitanti equivalenti trattati	Potenzialità di progetto in Abitanti Equivalenti
Gennaio	13.186	101.433	150.000
Febbraio	10.814	83.185	
Marzo	13.234	101.803	
Aprile	15.690	120.690	
Maggio	17.620	135.539	
Giugno	18.407	141.590	
Luglio	14.784	113.720	
Agosto	13.455	103.503	
Settembre	9.777	75.208	
Ottobre	8.320	63.998	
Novembre	6.214	47.802	
Dicembre	7.864	60.491	

La concentrazione media di azoto ammoniacale è risultata pari a 16,6 mg/l in ingresso ed inferiore a 0,5 mg/l allo scarico finale; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 96,7%.

NH ₄ ⁺	Ingresso Impianto [mg/l]	Uscita [mg/l]
Gennaio	22,1	< 0,6
Febbraio	18,7	< 0,9
Marzo	18,5	< 0,5
Aprile	17,9	< 0,5
Maggio	17,2	< 0,5
Giugno	18,2	< 0,5
Luglio	13,5	< 0,5
Agosto	15,2	< 0,5
Settembre	16,3	< 0,5
Ottobre	12,4	< 0,5
Novembre	13,0	< 0,5
Dicembre	16,3	< 0,5
Media	16,6	< 0,5

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento della concentrazione di azoto ammoniacale in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media dei solidi sospesi è risultata pari a 158 mg/l in ingresso, con valore medio allo scarico inferiore a 11 mg/l; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 92,8 %.

SST	Ingresso Impianto [mg/l]	Uscita [mg/l]
Gennaio	140	10
Febbraio	138	10
Marzo	248	12

Aprile	217	19
Maggio	149	12
Giugno	238	13
Luglio	188	13
Agosto	147	12
Settembre	129	9
Ottobre	97	9
Novembre	111	9
Dicembre	93	9
Media	158	11

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento della concentrazione di solidi sospesi in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media del BOD₅ è risultata pari a 159 mg/l in ingresso, con un valore medio allo scarico inferiore 38 mg/l; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 93,2 %.

BOD₅	Ingresso Impianto [mg/l]	Uscita [mg/l]
Gennaio	110	13
Febbraio	228	12
Marzo	155	14
Aprile	170	14
Maggio	307	12
Giugno	163	12
Luglio	151	12
Agosto	126	12
Settembre	136	7
Ottobre	119	7
Novembre	77	7
Dicembre	171	8

Media

159

11

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento della concentrazione di BOD5 in ingresso ed in uscita.

1.2 Smaltimento rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione

Tutte le informazioni e i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti saranno contenuti nel modello unico in materia ambientale (MUD) relativo all'anno 2014, che sarà predisposto dalla società ISECO S.p.A. per conto del SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta e che sarà consegnato alla Camera di Commercio di Aosta.

Con riferimento ai rifiuti speciali prodotti, si è proceduto all'aggiornamento dei registri di carico/scarico d'impianto ed alla compilazione di tutta la documentazione giustificativa prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento di gestione.

A titolo indicativo, nel seguito si riporta una tabella riguardante le quantità mensili di fango di supero prodotto nel depuratore e avviato a recupero nel corso dell'anno.

Periodo	Fango disidratato [Kg]
Gennaio	190.520
Febbraio	184.400
Marzo	180.360
Aprile	180.780
Maggio	169.600
Giugno	195.140
Luglio	221.120
Agosto	199.940
Settembre	125.180
Ottobre	152.340
Novembre	142.340

- 7 -

Dicembre	179.420
Media	2.121.140

1.3 Attività manutentive

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria effettuate presso l'impianto di depurazione comprensoriale nel corso del 2014, si rimanda alla scheda allegata, alle relazioni mensili ed ai prospetti inviati con cadenza trimestrale al SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta. Si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

1.4 Consumi energetici

Nel periodo in oggetto, sulla base delle letture eseguite dagli operatori ISECO S.p.A., i consumi di energia elettrica sono risultati i seguenti:

Energia elettrica Attiva [KWh]	Energia elettrica reattiva [KVARh]	Consumo specifico [KWh/m ³]	Fattore di Potenza
4.046.596	1.633.363	0,225	0,927

Periodo	Energia elettrica attiva (KWh)	Energia elettrica reattiva (KVARh)	Consumo specifico (KWh/m ³)
Gennaio	323.400	125.250	0,257
Febbraio	243.600	106.200	0,228
Marzo	465.000	55.200	0,448
Aprile	321.450	116.800	0,218
Maggio	238.235	109.040	0,126
Giugno	477.000	218.850	0,230
Luglio	386.091	177.545	0,198
Agosto	354.300	166.250	0,186
Settembre	319.950	151.350	0,201

Ottobre	293.725	140.430	0,199
Novembre	324.000	151.000	0,280
Dicembre	299.845	115.448	0,274
Media	337.216	136.114	0,225

In allegato, si forniscono i grafici riportanti il confronto tra i consumi di energia elettrica attiva e reattiva e l'andamento del consumo specifico.

1.5 Scarichi industriali e collettori compensoriali

Nel periodo in esame sono stati eseguiti i previsti verbali di prelievo presso gli insediamenti produttivi autorizzati dal SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta. Sono state inoltre effettuate tutte le azioni gestionali di controllo ed ispezione dei collettori compensoriali.

I risultati delle verifiche sono contenuti nei registri di gestione.

1.6 Conferimento rifiuti speciali con mezzi mobili

In conformità a quanto previsto dal Provvedimento autorizzativo regionale, nel periodo in oggetto sono stati eseguiti smaltimenti di fanghi biologici e liquami organici concentrati provenienti dal territorio regionale.

Si è proceduto alla verifica della documentazione autorizzativa dei soggetti convenzionati, all'archiviazione delle copie di pertinenza dei formulari identificativi al trasporto ed alla trascrizione informatizzata, sui registri di carico/scarico, delle operazioni di gestione rifiuti effettuate. Tutta la documentazione giustificativa ed i verbali di smaltimento sono conservati presso l'ufficio accettazione del laboratorio di analisi del depuratore di Brissogne.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alle relazioni mensili.

2. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAINT MARCEL

2.1 Dati di processo

Nel corso dell'anno sono stati trattati presso l'impianto di Saint Marcel 1.026.236 m³ di acque reflue urbane.

Si riporta la tabella dei valori mensili del volume di reflui fognari trattati.

Periodo	[m ³]
Gennaio	117.326
Febbraio	107.046
Marzo	82.675
Aprile	81.603
Maggio	95.921
Giugno	90.748
Luglio	54.551
Agosto	87.861
Settembre	78.385
Ottobre	61.129
Novembre	82.853
Dicembre	86.138
Media mensile	85.520
Totale	1.026.236

La concentrazione media del COD è risultata pari a 220 mg/l in ingresso ed inferiore a 27 mg/l in uscita; il rendimento depurativo medio sul COD si è pertanto attestato a 87,8 %.

COD	Ingresso impianto [mg/l]	Uscita impianto [mg/l]
Gennaio	254	33
Febbraio	314	29
Marzo	297	33

- 10 -

Aprile	248	26
Maggio	192	22
Giugno	169	25
Luglio	253	25
Agosto	210	27
Settembre	168	23
Ottobre	177	23
Novembre	154	30
Dicembre	199	25
Media mensile	220	27

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni del carico organico in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media di azoto ammoniacale è risultata pari a 13,0 mg/l in ingresso ed inferiore a 0,6 mg/l in uscita; il rendimento depurativo medio sull'azoto ammoniacale è risultato pari a circa il 95,6%.

NH₄⁺	Ingresso impianto [mg/l]	Uscita impianto [mg/l]
Gennaio	18,3	0,8
Febbraio	19,2	< 0,5
Marzo	17,4	< 0,5
Aprile	11,6	0,6
Maggio	12,4	0,7
Giugno	11,2	0,6
Luglio	16,9	0,6
Agosto	10,1	0,7
Settembre	11,3	< 0,5
Ottobre	10,3	< 0,4
Novembre	7,4	< 0,5
Dicembre	10,3	< 0,5
Media mensile	13,0	< 0,6

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni di azoto ammoniacale in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media dei solidi sospesi è risultata pari a 125 mg/l in ingresso, con valore medio allo scarico pari a 12 mg/l; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 90,4%.

SST	Ingresso impianto [mg/l]	Uscita impianto [mg/l]
Gennaio	112	10
Febbraio	152	14
Marzo	146	14
Aprile	118	13
Maggio	134	12
Giugno	118	12
Luglio	139	13
Agosto	137	16
Settembre	128	10
Ottobre	117	11
Novembre	94	9
Dicembre	100	10
Media	125	12

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni dei solidi sospesi totali in ingresso ed in uscita.

La concentrazione media del BOD₅ è risultata pari a 114 mg/l in ingresso, con valore medio allo scarico inferiore 14 mg/l; il rendimento depurativo medio si è pertanto attestato a circa il 87,5 %.

BOD ₅	Ingresso Impianto [mg/l]	Uscita [mg/l]
Gennaio	130	17

Febbraio	151	18
Marzo	94	18
Aprile	170	18
Maggio	109	15
Giugno	92	18
Luglio	136	16
Agosto	92	16
Settembre	78	8
Ottobre	104	10
Novembre	80	9
Dicembre	131	8
Media	114	14

In allegato si fornisce un grafico riportante l'andamento delle concentrazioni del BOD⁵ in ingresso ed in uscita.

2.2 Attività manutentive

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria effettuate presso l'impianto di depurazione comprensoriale nel corso del 2014, si rimanda alla scheda allegata, nonché alle relazioni mensili ed ai prospetti inviati con cadenza trimestrale al SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta.

Si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

2.3 Consumi energetici

Nel corso del periodo in oggetto, i consumi di energia elettrica sono risultati i seguenti:

Energia elettrica Attiva [kWh]	Energia elettrica reattiva [kVARh]	Consumo specifico [kWh/m³]	Fattore di Potenza
346.957	107.792	0,338	0,955

Periodo	Energia elettrica attiva (kWh)	Energia elettrica reattiva (kVARh)	Consumo specifico (kWh/m³)
Gennaio	27.031	10.647	0,230
Febbraio	24.183	9.400	0,226
Marzo	24.648	10.439	0,298
Aprile	30.127	9.589	0,369
Maggio	32.584	12.132	0,340
Giugno	33.579	12.105	0,370
Luglio	29.745	7.025	0,545
Agosto	32.778	8.415	0,373
Settembre	30.240	7.286	0,386
Ottobre	27.450	6.561	0,449
Novembre	26.928	6.867	0,325
Dicembre	27.664	7.326	0,321
Media	28.913	8.983	0,338

In allegato, si riporta un grafico di confronto dei consumi di energia elettrica attiva e reattiva.

2.4 Smaltimento rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione

Si riporta di seguito la tabella relativa alle quantità mensili di fango di supero prodotto presso il depuratore ed avviato a recupero nel corso dell'anno.

Periodo	Fango disidratato [Kg]
Gennaio	38.420
Febbraio	33.120
Marzo	11.120
Aprile	75.140
Maggio	38.120
Giugno	48.760
Luglio	28.220
Agosto	25.780
Settembre	8.840
Ottobre	9.880
Novembre	27.660
Dicembre	30.040
TOTALE	375.100

Con riferimento ai rifiuti speciali prodotti, si è proceduto all'aggiornamento dei registri di carico/scarico d'impianto ed alla compilazione di tutta la documentazione giustificativa prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento di gestione.

3. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FENIS – Loc. Capoluogo

3.1 Reflui trattati

Nel corso del 2014 sono stati trattati complessivamente 372.217 m³ di acque reflue urbane.

Le portate mensili sono risultate le seguenti:

Periodo	Portata mensile [m ³]	Totale trimestrale [m ³]
Gennaio	20.252	66.583
Febbraio	21.962	

Marzo	24.369	
Aprile	38.348	
Maggio	39.551	116.775
Giugno	38.876	
Luglio	38.225	
Agosto	35.497	118.964
Settembre	45.242	
Ottobre	26.054	
Novembre	28.205	69.895
Dicembre	15.636	
Media		31.018
Totale		372.217

Nel corso dell'anno sono stati rilevati i seguenti valori medi in ingresso e in uscita:

Parametro	Ingresso [mg/l]	Uscita [mg/l]
COD	250	44
BOD ₅	91	17
NH ₄	23,4	8,3
SST	123	13

3.2 Consumi energia elettrica

Con riferimento alle letture da noi effettuate, il consumo di energia elettrica nel corso dell'anno è risultato essere il seguente:

Periodo	En. elettrica attiva [kWh]	En. elettrica reattiva [kVARh]	Fattore di potenza
Gennaio	5.003	1.162	0,974
Febbraio	6.444	1.242	0,982
Marzo	6.407	2.134	0,949
Aprile	6.153	1.753	0,962
Maggio	6.116	1.439	0,973
Giugno	5.297	1.606	0,957
Luglio	6.112	1.888	0,955
Agosto	6.278	2.250	0,941
Settembre	6.053	1.811	0,958
Ottobre	4.915	1.373	0,963
Novembre	5.450	1.363	0,970
Dicembre	4.928	1.608	0,951
Totale	69.156	19.629	0,962

I relativi fattori di potenza risultano superiori a 0,9 e dimostrano il corretto rifasamento dell'energia assorbita dall'impianto elettrico del depuratore.

3.3 Attività manutentive

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria effettuate presso l'impianto di depurazione comprensoriale nel corso del 2014, si rimanda alla scheda allegata, nonché alle relazioni mensili ed ai prospetti inviati con cadenza trimestrale al SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta.

Si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

3.4 Smaltimento rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione

Nel corso dell'anno sono stati smaltiti presso centri autorizzati 470.280 kg di fanghi liquidi prodotti nel depuratore di Fénis.

4. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NUS – Loc. Stazione

4.1 Reflui trattati

Nel corso del 2014 sono stati trattati complessivamente 63.964 m³ di acque reflue urbane.

Le portate mensili sono risultate le seguenti:

Periodo	Portata mensile [m ³]	Totale trimestrale [m ³]
Gennaio	5.090	12.612
Febbraio	4.150	
Marzo	3.372	
Aprile	4.164	15.280
Maggio	5.264	
Giugno	5.852	
Luglio	8.527	19.878
Agosto	6.143	
Settembre	5.208	
Ottobre	5.442	16.194
Novembre	6.840	
Dicembre	3.912	
Media		5.330
Totale		63.964

Nel corso dell'anno sono stati rilevati i seguenti valori medi in ingresso e in uscita:

Parametro	Ingresso [mg/l]	Uscita [mg/l]
COD	866	74
BOD ₅	394	23
NH ₄	57,1	3,1
SST	380	17

4.2 Consumi energia elettrica

Con riferimento alle letture da noi effettuate, il consumo di energia elettrica nel corso dell'anno è risultato essere il seguente:

Periodo	En. elettrica attiva [kWh]	En. elettrica reattiva [kVARh]	Fattore di potenza
Gennaio	3.947	619	0,988
Febbraio	3.423	889	0,968
Marzo	3.841	808	0,979
Aprile	3.878	549	0,990
Maggio	3.843	1.079	0,963
Giugno	4.270	831	0,982
Luglio	3.840	814	0,978
Agosto	3.612	771	0,978
Settembre	3.801	762	0,980
Ottobre	3.377	761	0,976
Novembre	3.264	718	0,977
Dicembre	3.517	788	0,976
Totale	44.613	9.389	0,979

4.3 Attività manutentive

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria effettuate presso l'impianto di depurazione comprensoriale nel corso del 2014, si rimanda alla scheda allegata, nonché alle relazioni mensili ed ai prospetti inviati con cadenza trimestrale al SubATO Monte Emilius Piana d'Aosta.

Si rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.

4.4 Smaltimento rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione

Nel corso dell'anno sono stati smaltiti presso centri autorizzati 49.660 kg di fanghi liquidi prodotti nel depuratore di Nus.

5. IMPIANTI FRAZIONALI

Presso gli impianti frazionali sono state effettuate tutte le visite di controllo previste dal capitolato, procedendo all'esecuzione delle attività ordinarie di gestione e alla pulizia delle griglie e dei dissabbiatori, dove presenti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alle schede allegata e alle relazioni mensili.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione, porgiamo distinti saluti.

ISECO S.p.A.
(Dott. Ing. Michele ZENATO)

ALLEGATI (395):

- Grafici portate e consumi energetici depuratore di **Brissogne**
- Scheda Autocontrolli depuratore **Brissogne**
- Tabella riepilogativa Ossigeno disciolto dello scarico di **Brissogne**
- Autocontrolli del depuratore di **Brissogne**

Rapporto di prova Severn Trent n. 5/14 del 03.02.2014 (ex D. Lgs. 152/06)

Rapporto di prova Severn Trent n. 9/14 del 03.02.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 144/14 del 17.02.2014 (ex D. Lgs. 152/06)

Rapporto di prova Severn Trent n. 145/14 del 17.02.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 238/14 del 04.03.2014 (autocontrollo ex D. Lgs. 152/06)

Rapporto di prova Severn Trent n. 241/14 del 04.03.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 325/14 del 06.03.2014 (autocontrollo ex D. Lgs. 152/06)

Rapporto di prova Severn Trent n. 331/14 del 05.03.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 408/14 del 09.04.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)

- 20 -

Rapporto di prova Severn Trent n. 412/14 del 09.04.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 560/14 del 16.04.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 564/14 del 16.04.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 665/14 del 05.05.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 669/14 del 05.05.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 777/14 del 08.05.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 781/14 del 08.05.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 887/14 del 20.05.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 892/14 del 20.05.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 985/14 del 04.06.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 990/14 del 04.06.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1056/14 del 17.06.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1059/14 del 17.06.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1190/14 del 07.07.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1195/14 del 07.07.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1309/14 del 21.07.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1313/14 del 21.07.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1389/14 del 31.07.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1395/14 del 31.07.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1513/14 del 26.08.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1516/14 del 26.08.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1597/14 del 03.09.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA14427 del 05.09.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15301 del 03.10.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15283 del 03.10.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA16463 del 03.10.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA16440 del 03.10.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17515 del 17.10.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17497 del 17.10.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19313 del 07.11.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19295 del 06.11.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA20545 del 20.11.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA20526 del 20.11.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21805 del 03.12.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21786 del 03.12.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23260 del 17.12.2014 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23241 del 17.12.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24621 del 05.01.2015 (autocontrollo ex D.Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24625 del 05.01.2015 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 27/14 del 04.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 31/14 del 04.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 37/14 del 05.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 84/14 del 06.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 85/14 del 09.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 111/14 del 06.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA00546 del 30.01.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 135/14 del 13.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 178/14 del 17.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 179/14 del 17.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 183/14 del 17.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 208/14 del 17.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

- 21 -

Rapporto di prova Severn Trent n. 210/14 del 03.03.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 276/14 del 04.03.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 277/14 del 05.03.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 285/14 del 05.03.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA02100 del 28.02.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 316/14 del 05.03.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 372/14 del 08.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 373/14 del 08.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 376/14 del 08.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 397/14 del 08.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 398/14 del 09.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 452/14 del 15.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 453/14 del 15.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 468/14 del 15.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 491/14 del 15.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA03780 del 09.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 634/14 del 28.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 635/14 del 28.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 643/14 del 28.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 662/14 del 28.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 663/14 del 28.04.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 714/14 del 06.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 715/14 del 06.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 716/14 del 06.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 724/14 del 06.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 762/14 del 07.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 767/14 del 07.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA05881 del 06.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 812/14 del 12.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 814/14 del 12.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 836/14 del 12.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 838/14 del 15.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 843/14 del 15.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 867/14 del 20.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 869/14 del 20.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 927/14 del 28.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 928/14 del 28.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA08026 del 09.06.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 949/14 del 28.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 971/14 del 28.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 972/14 del 28.05.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1017/14 del 04.06.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1019/14 del 04.06.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1025/14 del 04.06.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1048/14 del 17.06.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1050/14 del 17.06.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1078/14 del 17.06.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1081/14 del 25.06.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1143/14 del 25.06.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1175/14 del 04.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1176/14 del 07.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA10184 del 09.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1258/14 del 14.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1268/14 del 14.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1294/14 del 15.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1295/14 del 15.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1342/14 del 21.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1352/14 del 24.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1362/14 del 24.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1387/14 del 31.07.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA11976 del 04.08.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1422/14 del 04.08.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1423/14 del 04.08.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1445/14 del 06.08.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1467/14 del 25.08.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1468/14 del 25.08.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1474/14 del 25.08.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1507/14 del 25.08.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1509/14 del 26.08.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1555/14 del 02.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1556/14 del 02.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1574/14 del 02.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1592/14 del 02.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1593/14 del 02.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1630/14 del 09.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1632/14 del 09.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1643/14 del 09.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15281 del 03.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15282 del 03.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15823 del 30.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15824 del 30.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA 15825 del 30.09.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA16438 del 03.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA16439 del 03.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17063 del 10.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17064 del 10.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17083 del 27.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17495 del 17.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17496 del 17.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18059 del 23.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18060 del 23.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18061 del 23.10.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18702 del 04.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18703 del 04.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18726 del 04.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19293 del 06.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

- 23 -

Sede Legale e Centro Siero
 Località Surpian, 10
 11020 Saint Marcel
 Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
 Reg. Borgnalle, 10/R
 11100 Aosta - Italia
 Tel. +39 0165 31988
 +39 0165 31066
 Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
 Partita Iva, Codice Fiscale
 e Reg. Imprese 00500940077
 CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
 www.isecospa.it
 iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione
 e coordinamento esercitata dalla
 società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U.
 con sede in Desenzano del Garda (BS),
 Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19294 del 06.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19789 del 13.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19790 del 13.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19791 del 13.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA20524 del 18.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA20525 del 20.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21241 del 27.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21242 del 27.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21260 del 27.11.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21784 del 03.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21785 del 03.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA22665 del 12.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA22666 del 12.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA22667 del 12.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23239 del 17.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23240 del 17.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23814 del 24.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23815 del 24.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23816 del 24.12.2014 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24602 del 05.01.2015 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24603 del 05.01.2015 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24962 del 13.01.2015 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24963 del 13.01.2015 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24964 del 13.01.2015 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA25238 del 13.01.2015 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA25239 del 13.01.2015 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA25240 del 14.01.2015 (ex. P.D. Rava 3134 del 20.07.2011)

- Grafici portate e consumi energetici depuratore di **Saint Marcel**
- Scheda Autocontrolli depuratore **Saint Marcel**
- Tabella riepilogativa Ossigeno disciolto dello scarico di **Saint Marcel**
- Autocontrolli del depuratore di **Saint Marcel**

Rapporto di prova Severn Trent n. 7/14 del 03.02.2014 (ex D. Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 23/14 del 03.02.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 240/14 del 04.03.2014 (ex D. Lgs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 255/14 del 04.03.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 411/14 del 09.04.2014 (ex D.L.gs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 426/14 del 09.04.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 668/14 del 05.05.2014 (ex D.L.gs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 683/14 del 05.05.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 891/14 del 20.05.2014 (ex D.L.gs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 906/14 del 20.05.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1058/14 del 17.06.2014 (ex D.L.gs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1073/14 del 17.06.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1312/14 del 21.07.2014 (ex D.L.gs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1327/14 del 21.07.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1515/14 del 26.08.2014 (ex D.L.gs. 152/06)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1530/14 del 26.08.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15302 del 03.10.2014 (ex D.L.gs. 152/06)

- 24 -

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15297 del 03.10.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17516 del 17.10.2014 (ex D.L.gs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17511 del 17.10.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA20546 del 20.11.2014 (ex D.L.gs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA20540 del 20.11.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23261 del 17.12.2014 (ex D.L.gs. 152/06)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23255 del 17.12.2014 (ex D.L.gs. 152/06 + P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)

Rapporto di prova Severn Trent n. 51/14 del 05.02.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 125/14 del 06.02.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 159/14 del 17.02.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 197/14 del 17.02.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 299/14 del 05.03.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 345/14 del 05.03.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 390/14 del 08.04.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 482/14 del 15.04.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 578/14 del 16.04.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 657/14 del 28.04.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 738/14 del 06.05.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 795/14 del 08.05.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 828/14 del 12.05.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 857/14 del 15.05.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 963/14 del 28.05.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1004/14 del 04.06.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1039/14 del 05.06.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1157/14 del 25.06.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1208/14 del 07.07.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1281/14 del 14.07.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1458/14 del 06.08.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1488/14 del 25.08.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1588/14 del 02.09.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1614/14 del 03.09.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1657/14 del 09.09.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15839 del 30.09.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA16454 del 03.10.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17078 del 10.10.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18076 del 23.10.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18716 del 04.11.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19309 del 06.11.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19805 del 13.11.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21256 del 27.11.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21800 del 03.12.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA22681 del 12.12.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23830 del 24.12.2014 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24617 del 05.01.2015 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24978 del 13.01.2015 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA25254 del 14.01.2015 (ex P.D. Rava 5200 del 17.11.2011)

- Grafici portate e consumi energetici depuratore di **Fénis**
- Scheda Autocontrolli depuratore **Fénis e frazionali**
- Tabella riepilogativa Ossigeno disciolto dello scarico di **Fénis**

- 25 -

Sede Legale e Centro Siero
 Località Surpian, 10
 11020 Saint Marcel
 Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
 Reg. Borgnalle, 10/R
 11100 Aosta - Italia
 Tel. +39 0165 31988
 +39 0165 31066
 Fax +39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
 Partita Iva, Codice Fiscale
 e Reg. Imprese 00500940077
 CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
 www.isecospa.it
 iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione
 e coordinamento esercitata dalla
 società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U.
 con sede in Desenzano del Garda (BS),
 Registro Imprese n. 12561010153

- Autocontrolli dei depuratori di Fénis e frazionali

Rapporto di prova Severn Trent n. 16/14 del 03.02.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 44/14 del 05.02.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 118/14 del 06.02.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 152/14 del 17.02.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 190/14 del 17.02.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 248/14 del 04.03.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 292/14 del 05.03.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 338/14 del 05.03.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 383/14 del 08.04.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 419/14 del 09.04.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 475/14 del 15.04.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 571/14 del 16.04.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 650/14 del 28.04.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 676/14 del 05.05.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 731/14 del 06.05.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 788/14 del 08.05.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 821/14 del 12.05.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 850/14 del 15.05.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 899/14 del 20.05.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 956/14 del 28.05.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 997/14 del 04.06.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1032/14 del 05.06.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1066/14 del 17.06.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1150/14 del 25.06.2014 (ex P.D. 3067 del 06.07.2010)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1201/14 del 07.07.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1274/14 del 14.07.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1320/14 del 21.07.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1369/14 del 24.07.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1402/14 del 31.07.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1451/14 del 06.08.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1481/14 del 25.08.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1523/14 del 26.08.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1581/14 del 02.09.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1607/14 del 03.09.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Severn Trent n. 1650/14 del 09.09.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15290 del 03.10.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15832 del 30.09.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA16447 del 03.10.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17071 del 10.10.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17504 del 17.10.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18069 del 23.10.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19303 del 06.11.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19799 del 13.11.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA20534 del 20.11.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21250 del 27.11.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21794 del 03.12.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA22675 del 12.12.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23249 del 17.12.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23824 del 24.12.2014 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24611 del 05.01.2015 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24972 del 13.01.2015 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)

- 26 -

Sede Legale e Centro Siero
 Località Surpian, 10
 11020 Saint Marcel
 Aosta - Italia

Ufficio direzionale
 Amministrazione
 Reg. Borgnalle, 10/R
 11100 Aosta - Italia
 Tel. +39 0165 31988
 +39 0165 31066
 Fax +39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
 Partita Iva, Codice Fiscale
 e Reg. Imprese 00500940077
 CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
 www.isecospa.it
 iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione
 e coordinamento esercitata dalla
 società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U.
 con sede in Desenzano del Garda (BS),
 Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA25248 del 14.01.2015 (ex P.D. 1555 del 29.04.2014)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 103/14

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 104/14

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 105/14 (ex P.D. Rava 3067 del 06.07.2010 e P.D. Rava 1555 del 29.04.2014)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 106/14 (ex P.D. Rava 3067 del 06.07.2010 e P.D. Rava 1555 del 29.04.2014)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 107/14 (ex P.D. Rava 3067 del 06.07.2010 e P.D. Rava 1555 del 29.04.2014)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 108/14 (ex P.D. Rava 3067 del 06.07.2010 e P.D. Rava 1555 del 29.04.2014)

- Grafici portate e consumi energetici depuratore di **Nus**

- Scheda Autocontrolli depuratore **Nus e frazionali**

- Tabella riepilogativa Ossigeno disciolto dello scarico di **Nus**

- Autocontrolli dei depuratori di **Nus e frazionali**

Rapporto di prova Severn Trent n. 22/14 del 03.02.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Rapporto di prova Severn Trent n. 50/14 del 05.02.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Rapporto di prova Severn Trent n. 124/14 del 06.02.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Rapporto di prova Severn Trent n. 158/14 del 17.02.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Rapporto di prova Severn Trent n. 196/14 del 17.02.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Rapporto di prova Severn Trent n. 254/14 del 04.03.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Rapporto di prova Severn Trent n. 298/14 del 05.03.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Rapporto di prova Severn Trent n. 344/14 del 05.03.2014 (ex P.D. 984 del 11.03.2010)

Rapporto di prova Severn Trent n. 389/14 del 08.04.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 425/14 del 09.04.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 481/14 del 15.04.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 577/14 del 16.04.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 656/14 del 28.04.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 682/14 del 05.05.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 737/14 del 06.05.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 794/14 del 08.05.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 827/14 del 12.05.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 856/14 del 15.05.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 905/14 del 20.05.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 962/14 del 28.05.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1003/14 del 04.06.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1038/14 del 05.06.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1072/14 del 17.06.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1156/14 del 25.06.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1207/14 del 07.07.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1280/14 del 14.07.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1326/14 del 21.07.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1375/14 del 24.07.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1408/14 del 31.07.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1457/14 del 06.08.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1487/14 del 25.08.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1529/14 del 26.08.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1587/14 del 02.09.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1613/14 del 03.09.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Severn Trent n. 1656/14 del 09.09.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Iseco n. 6L/B/14 del 16.09.2014 (ex P.D. Rava 1183 del 22.03.2011)

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA15296 del 03.10.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17077 del 10.10.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

- 27 -

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax +39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento esercitata dalla
società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U.
con sede in Desenzano del Garda (BS),
Registro Imprese n. 12561010153

Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA17510 del 17.10.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18075 del 23.10.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA18715 del 04.11.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19308 del 06.11.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA19804 del 13.11.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA20539 del 20.11.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21255 del 27.11.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA21799 del 03.12.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23254 del 17.12.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA23829 del 24.12.2014 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24616 del 05.01.2015 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA24977 del 13.01.2015 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)
 Rapporto di prova Laboratori Giusto n. 14LA25253 del 14.01.2015 (ex P.D. 1794 del 14.05.2014)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 98/14 (ex P.D. Rava 3446 del 29.07.2010 e P.D. Rava 1876 del 21.05.2014)
 Riepilogo autocontrolli Iseco n. 99/14 (ex P.D. Rava 3446 del 29.07.2010 e P.D. Rava 1876 del 21.05.2014)
 Riepilogo autocontrolli Iseco n. 100/14 (ex P.D. Rava 3446 del 29.07.2010 e P.D. Rava 1876 del 21.05.2014)
 Riepilogo autocontrolli Iseco n. 101/14 (ex P.D. Rava 3446 del 29.07.2010 e P.D. Rava 1876 del 21.05.2014)
 Riepilogo autocontrolli Iseco n. 102/14 (ex P.D. Rava 3427 del 19.08.2013)

- Scheda Autocontrolli impianti minori di **Aosta**

Autocontrolli impianti minori di **Aosta**

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 82/14 (ex P.D. Rava 3729 del 26.08.2011)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 83/14 (ex P.D. Rava 843 del 01.03.2011)

- Scheda Autocontrolli impianti minori di **Aymavilles**

- Autocontrolli impianti minori di **Aymavilles**

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 84/14 (ex P.D. Rava 2929 del 04.07.2013)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 85/14 (ex P.D. Rava 2929 del 04.07.2013)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 86/14

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 87/14 (ex P.D. Rava 2929 del 04.07.2013)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 88/14 (ex P.D. Rava 2929 del 04.07.2013)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 89/14 (ex P.D. Rava 2929 del 04.07.2013)

- Scheda Autocontrolli impianti minori di **Introd**

- Autocontrolli impianti minori di **Introd**

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 92/14 (ex P.D. Rava 3287 del 27/07/2012)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 93/14 (ex P.D. Rava 3288 del 27/07/2012)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 94/14 (ex P.D. Rava 3288 del 27/07/2012)

- Scheda Autocontrolli impianti minori di **Quart**

- Autocontrolli impianti minori di **Quart**

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 95/14 (ex P.D. Rava 3133 del 18.07.2012)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 96/14 (ex P.D. Rava 3133 del 18.07.2012)

Riepilogo autocontrolli Iseco n. 97/14 (ex P.D. Rava 4139 del 10/10/2013)

- Scheda Autocontrolli impianto minore di **Saint Christophe**

- Autocontrolli impianto minore di **Saint Christophe**
Riepilogo autocontrolli Iseco n. 90/14 (ex P.D. Rava 3140 del 18.07.2012)

- Scheda Autocontrolli impianto minore di **Villeneuve**
- Autocontrolli impianto minore di **Villeneuve**
Riepilogo autocontrolli Iseco n. 91/14 (ex P.D. Rava 3794 del 29.08.2012)

- Cd contenente la relazione annuale prot. n. 78/15 del 26.01.2015

Sede Legale e Centro Siero
Località Surpian, 10
11020 Saint Marcel
Aosta - Italia

Ufficio direzionale
Amministrazione
Reg. Borgnalle, 10/R
11100 Aosta - Italia
Tel. +39 0165 31988
+39 0165 31066
Fax + 39 0165 31226

CCIAA Aosta REA N. 45403
Partita Iva, Codice Fiscale
e Reg. Imprese 00500940077
CAP. SOC. 110.000,00 Euro I.V.
www.isecospa.it
iseco@pcert.it

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento esercitata dalla
società Severn Trent Italia S.p.A. - S.U.
con sede in Desenzano del Garda (BS),
Registro Imprese n. 12561010153